

Vysvetlenie súťažných podkladov

Obec Ďurďoš, Obecný úrad Ďurďoš 36, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Obec Ďurďoš, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasiela vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle § 113 ods. 7 zákona k predmetu zákazky s názvom: „**Vodovod Ďurďoš**“.

K žiadosti o vysvetlenie Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Otázka:

1. Žiadame zosúladiť výkaz výmer (opraviť) s technickou správou v položkách dodávka rúr a to:

- Výkaz výmer	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 6 110 x 5.3 x L
- Technická správa	Rúra HDPE D 110x6,6 mm, SDR 17,6, PN 10, PE 100

Odpoveď:

1. Platí PD, t.j. materiál HDPE D 110x6,6 mm, SDR17,6, PN 10, PE100.

Otázka:

2. Žiadame vysvetliť ako bude uložený a zlikvidovaný odstránený asfaltový podklad alebo kryt (303,0 m2), nakoľko položka za uloženie a likvidáciu tohto odpadu nie je vo výkaze výmer.

Odpoveď:

2. V čase spracovania realizačnej PD nebolo jasné, na ktorej skládke bude odpad uložený, predpokladalo sa, že časť odpadu bude zhotoviteľ zhodnocovať.

Otázka:

3. Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer“, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.), Vodoprávnym povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď:

3. PD neobsahuje technologické vybavenie. Vodoprávne povolenie bolo vydané na dokumentáciu pre vodoprávne povolenie, spracovanú PIK Ing. Pavúk. Podkladom pre spracovanie realizačnej dokumentácie bola PD pre vodoprávne povolenia a zameranie zrealizovaných častí stavby v čase spracovania realizačnej dokumentácie.

Vodoprávne povolenie a podmienky povolenia stanoviská dotknutých orgánov a organizácií nepoznám. Vo výkaze výmer chýba montáž a dodávka 2ks zemný uzáver DN 100 na vodovodnom rade "1". Ostatné materiály a práce sú vo výkaze výmer dostatočne vyšpecifikované, aby mohla byť stavba zrealizovaná kvalitne. Ak je zhotoviteľ dostatočne kvalifikovaný na vykonávanie požadovaných prác, je predpoklad, že prípadné chýbajúce práce bude mať zahrnuté v naceňovaných položkách.

Za verejného obstarávateľa:

Ing. Anton Bernacký – splnomocnená osoba pre VO

Na vedomie:

Všetci známi záujemcovia

V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 04.11.2020.