

Vysvetlenie súťažných podkladov č.2

Obec Ďurďoš, Obecný úrad Ďurďoš 36, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Obec Ďurďoš, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasiela vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle § 113 ods. 7 zákona k predmetu zákazky s názvom: „**Vodovod Ďurďoš**“.

K žiadosti o vysvetlenie Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Otázky:

1. Žiadame zapracovať do výkazu výmer položku dodávka rúr v súlade s PD a to:
- Rúra HDPE D 110x6,6 mm, SDR 17,6, PN 10, PE 100.
2. Žiadame zapracovať do výkazu výmer položku za uloženie a likvidáciu odstráneného asfaltové krytu.
3. Žiadame zapracovať do výkazu výmer položku zemný uzáver DN 100 na vodovodnom rade "1" v počte 2 ks s podrobnou špecifikáciou, ktoré podľa Vášho vysvetlenia chýbajú vo V/V.
4. Žiadame doplniť do výkazu výmer podkladané vrstvy pod vodomernú šachtu VŠ 1 v súlade s výkresom 04/01/02-07,2-19 a to:
- lôžko zo štrkopiesku,
- prostý betón vystužený karí sieťou,
- pieskový podsyp.
5. Schéma vodomernej šachty VŠ 1 Ďurďoš výkres č. 04/01/02-07.2-15 - zo zariadenia vodomernej šachty, ktoré sú v PD nie sú dostupné na trhu niektoré armatúry a preto žiadame doplniť PD v tejto časti a vyšpecifikovať nové armatúry. Jedná sa tieto armatúry:
- Regulačný ventil DN 50 PN1,2-0,25 MPa VAG PICO, typ 02,
- Liatinová prírubová tvarovka TP DN 100 PN 16 dl. 800,
- Liatinová prírubová tvarovka TP DN 50 PN 16 dl. 654.

Žiadame Vás o doplnenie výkazu výmer a doplnenie PD z dôvodu, aby boli podmienky na vypracovanie cenovej ponuky pre všetkých uchádzačov vo verejnom obstarávaní rovnaké a aby vyhodnotenie ponúk uchádzačov bolo na základe rovnako stanovených podmienok pre všetkých uchádzačov vo VO.

Odpoveď:

*V zmysle už schváleného rozpočtu poskytovateľom dotácie a uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: „Vodovod Ďurďoš“ vo fáze už vyhláseného verejného obstarávania, kedy už došlo k doručeniu viacerých cenových ponúk bude zmena projektovej dokumentácie k predmetnému projektu (či už sa jedná o výkresovú alebo rozpočtovú časť) riešená počas realizácie a to predložením **Žiadosti o zmenu projektu**, nakoľko sa jedná o zmenu vecného plnenia. V žiadosti bude následne riadne odôvodnená navrhovaná zmena a priložené aj vyjadrenie projektanta k danej zmene.*

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP je možné predmetnú žiadosť o zmenu podať aj po zrealizovaní verejného obstarávania, pričom schválenie zmeny projektu bude podliehať posúdeniu zmenovej komisie, pričom predmetný výkon kontroly bude pozastavený do doby schválenia predmetnej zmeny.

Verejný obstarávateľ berie na vedomie zistené nezrovnalosti, avšak zotrváva na pôvodnom výkaze výmer. Všetky prípadné nedostatky zistené pri realizácii budú riešené v súčinnosti s úspešným uchádzačom.

Za verejného obstarávateľa:

Ing. Anton Bernacký – splnomocnená osoba pre VO

Na vedomie:

Všetci známi záujemcovia

V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 10.11.2020.